

Handreiking 6.20 voor toezichthouders: Ontruimen bij zorgfuncties

Objectgegevens:	Zorgeenheden Bonkelaarsplein 25 Sliedrecht
Brandscenario:	Brand in zorg app VOLDOET NIET
Datum:	26-11-2024

stap 1 Inventariseer benodigde gegevens.

stap 2 Bepaal welke bedreigde gebieden beoordeeld moeten gaan worden.

stap 3 Brandscenario:

☒ Situatie 1
☐ Situatie 2
☐ Situatie 3
☐ Situatie 4

stap 4 Klasse van rookverspreiding:

☐ Klasse 0 (slecht)
☐ Klasse I (matig)
 doorvoeringen ? Rookwerend ? ☒ Klasse II (goed)

stap 5 Beschikbare ontruimingstijd (berekende waarde): 5 minuten

stap 6 Noodzakelijke ondersteuning bij evacuatie:

☐ Waarschuwen
☐ Assisteren
 dementie ☒ Redden
 mogelijk, geoefend ☐ Bed-evacuatie

stap 7 Detectietijd:

☒ standaard: 1 minuut
☐ anders: 0 minuten

Opkomsttijd:

☒ Kleine zorginstelling: 1 minuut
☐ Grote zorginstelling: 3 minuten
☐ anders: 2 minuten

Besluitvormingstijd

☒ standaard: 1 minuut
☐ anders: 0 minuten

Alleen in te vullen bij "Assisteren"

Aantal bewoners per keer:

☐ standaard: 2 personen
☒ anders: 1 personen

Aantal bewoners: 20 personen

Aantal ontruimers: 1 personen

Kleinste loopafstand: 6 meter

Grootste loopafstand: 27 meter

uitkomst:

Benodigde ontruimingstijd (berekende waarde): 63 minuten

stap 8 Beoordeling: **VOLDOET NIET**